




p. p. *dr. Grzegorz*
01.12.2025



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 25 listopada 2025 r.

znak: GC.ZUZ.4210.183.2025.OH

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 13 listopada 2025 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji istniejących urządzeń wodnych w postaci rowu ziemnego nr 1, przepustu drogowego nr 1 i wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych, wylotów kanalizacji deszczowej, przepustów, zbiornika wsiąkowo – odparowującego oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, za pomocą siedmiu projektowanych wylotów do projektowanych rowów przydrożnych oraz zbiornika wsiąkowo-odparowującego oraz istniejącego rowu przydrożnego, w ramach inwestycji pt. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie od km 0+050,08 do km 0+342,37 (droga wojewódzka nr 241)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, udzielił Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie likwidacji istniejących urządzeń wodnych w postaci:

a. rowu ziemnego nr 1 zlokalizowanego na działkach nr ewid. 282/4, 283/4 i 297 obręb 0008 Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Nr rowu	Długość rowu (m)	Spadek rowu (%)	Rzędna dna rowu przy wlocie (m n.p.m.)	Rzędna dna rowu przy wylocie (w n.p.m.)	Współrzędne wlotu w układzie PL-ETRF2000	Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000
1.	1 Rów ziemny	180,84	0,66	134,49	133,29	X = 5922609.129 Y = 6470069.068	X = 5922694.980 Y = 6470225.665

b. przepustu drogowego nr 1 zlokalizowanego na działce nr ewid. 297 obręb 0008 Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 2:

Lp.	Nr przepustu	Kilometraż drogi	Strona drogi	Średnica przepustu/ materiał	Długość przepustu (m)	Spadek przepustu (%)	Rzędna dna wlotu przepustu (m n.p.m.)	Rzędna dna wylotu przepustu (m n.p.m.)	Współrzędne wlotu w układzie PL-ETRF2000	Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000
1.	1	-	lewa	500mm / beton	4,15	4,8	133,4	133,2	X = 5922715.130 Y = 6470211.770	X = 5922718.590 Y = 6470209.480

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a. rowów przydrożnych (1 – 4) zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 281, 282/1, 282/4, 283/1, 283/4 obręb 0008 Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 3:

Lp.	Nr rowu	Kilometraż drogi	Strona drogi	Długość rowu (m)	Średni spadek rowu (%)	Rzędna dna rowu przy wlocie (m n.p.m.)	Rzędna dna rowu przy wylocie (m n.p.m.)	Nachylenie skarp	Szerokość dna rowu (m)
1.	1	0+001,50 - 0+143,00 (dodatkowa jezdnia nr 1)	prawa	141,50	0,42	134,38	133,78	1:1,5	0,4
2.	2	0+122,00 - 0+188,12 (dodatkowa jezdnia nr 1)	lewa	65,88	0,68	134,66	134,21	1:1,5	0,4
3.	3	0+050,00 - 0+283,88 (obwodnica)	lewa	233,88	0,37	134,21	133,35	1:1,5	0,4
4.	4	0+050,00 - 0+283,88 (obwodnica)	prawa	233,88	0,29	134,16	133,47	1:1,5	0,4

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela 4):

Lp.	Nr rowu	Współrzędne wlotu w układzie PL-ETRF2000	Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000	Działka
1.	1	X = 5922623.094 Y = 6470030.412	X = 5922698.885 Y = 6470124.516	282/1; 282/4; 281
2.	2	X = 5922599.218 Y = 6469994.504	X = 5922609.207 Y = 6470057.422	282/1; 282/4
3.	3	X = 5922715.793 Y = 6470155.400	X = 5922593.080 Y = 6469998.618	282/1; 282/4; 281; 283/1
4.	4	X = 5922697.911 Y = 6470181.912	X = 5922556.548 Y = 6470006.066	282/4; 283/1; 283/4

b. wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na działkach nr ewid. 282/1, 282/4 i 283/4 obręb 0008 Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Nr wylotu	Kilometraż drogi wojewódzkiej (projektowana obwodnica)	Średnica ϕ	Rzędna dna wylotu kanalizacji deszczowej (m n.p.m.)	Rzędna dna rowu w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej (m n.p.m.)	Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000
1.	1	0+245,40	200	139,90	134,10	X = 5922587.638 Y = 6470027.365
2.	1.1	0+267,37	250	134,17	134,17	X = 5922593.421 Y = 6470004.076
3.	2	0+213,80	200	138,44	134,00	X = 5922598.261 Y = 6470056.061
4.	3	0+182,10	200	136,91	133,91	X = 5922613.292 Y = 6470082.720
5.	4	0+150,47	200	135,40	133,81	X = 5922632.274 Y = 6470106.641
6.	5	0+083,00	600	133,46	133,46	X = 5922671.269 Y = 6470166.959
7.	6	0+026,53	400	133,37	133,27	X = 5922705.721 Y = 6470216.739

c. przepustów (nr P1, P1a i P2) zlokalizowanych na działkach nr ewid. 282/4, 283/4 i 297 obręb 0008 Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 6:

Lp.	Nr przepustu	Kilometraż drogi	Strona drogi	Średnica przepustu/material	Długość przepustu (m)	Spadek przepustu (%)	Rzędna dna wlotu przepustu (m n.p.m.)	Rzędna dna wylotu przepustu (m n.p.m.)	Rzędna dna rowu przy wlocie przepustu (m n.p.m.)	Rzędna dna rowu przy wylocie przepustu (m n.p.m.)
1.	P1	0+087,60 (obwodnica)	lewa	400 / PEHD	12,10	0,3	133,67	133,63	133,67	133,63
2.	P2	0+129,30 (obwodnica)	-	800 / PEHD	16,60	0,5	133,75	133,67	133,75	133,67
3.	P1a	-	lewa	500 / PEHD	7,20m	0,4	133,23	133,20	133,23	133,20

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – przepustów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela 7):

Lp.	Nr przepustu	Współrzędne wlotu w układzie PL-ETRF2000	Współrzędne wylotu w układzie PL-ETRF2000	Działka
1.	P1	X = 5922667.857 Y = 6470152.389	X = 5922678.080 Y = 6470158.751	282/4
2.	P2	X = 5922648.085 Y = 6470119.583	X = 5922637.101 Y = 6470132.285	282/4; 283/4
3.	P1a	X = 5922714.135 Y = 6470212.629	X = 5922719.608 Y = 6470208.889	297

d. zbiornika wsiąkowo – odparowującego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 282/4 i 283/4 obręb 0008 Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 7:

Lp.	Długość dna (m)	Szerokość dna (m)	Szerokość zbiornika na górze (m)	Długość zbiornika na górze (m)	Nachylenie skarp	Głębokość zbiornika (m)	Rzędna dna zbiornika (m n.p.m.)	Rzędna góry zbiornika (m n.p.m.)	Powierzchnia zbiornika na dnie (m ²)	Pojemność całkowita (m ³)
1.	26,65 – 38,30	10,7 – 24,30	16,0 – 31,90	31,5 – 46,10	1:2	2,0	132,15	134,15 – 134,29	630	1500

Położenie projektowanego urządzenia wodnego – zbiornika wsiąkowo-odparowującego, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela 8):

Lp.	Punkt	Współrzędne punktu zbiornika w układzie PL-ETRF2000		Działka
		X	Y	
1.	1	5922679.969	6470164.587	282/4
2.	2	5922666.976	6470173.903	282/4
3.	3	5922682.690	6470198.135	282/4
4.	4	5922679.120	6470200.409	283/4
5.	5	5922664.198	6470180.511	283/4
6.	6	5922683.649	6470215.515	283/4
7.	7	5922702.829	6470204.863	282/4
8.	8	5922703.475	6470185.582	282/4

3. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzenia opadów atmosferycznych, za pomocą siedmiu projektowanych wylotów oraz za pomocą projektowanych oraz istniejących urządzeń wodnych (projektowanego rowu przydrożnego nr 3, projektowanego urządzenia wodnego – zbiornika wsiąkowo-odparowującego oraz istniejącego rowu przydrożnego), pochodzących z drogi stanowiącej część projektowanej obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskiego”, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, z siedmiu zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 2.1810$ ha, łącznej powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0.3485$ ha, w ilości: $Q_{max/s} = 0,0049$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 135,00$ m³, z podziałem na poszczególne zlewnie w następujący sposób:

1. ze zlewni nr 1 obejmującej działki nr ewid. 282/1 i 283/1 obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, z odcinka od km 0+245,40 do km 0+273,50 projektowanej drogi, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,0250$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0225$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0049$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 135,0$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 1 do projektowanego rowu przydrożnego nr 3 (w km 0+245,40 projektowanej drogi),
2. ze zlewni nr 2 obejmującej działki nr ewid. 264/4 i 282/1 obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, z odcinka od km 0+274,25 do km 0+368,53 projektowanej drogi, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,081$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0729$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,016$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 437,4$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 1.1 do projektowanego rowu przydrożnego nr 3 (w km 0+267,37 projektowanej drogi)
3. ze zlewni nr 3 obejmującej działki nr ewid. 283/1 i 283/4 obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, z odcinka od km 0+213,80 do km 0+245,40 projektowanej drogi, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,025$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,0225$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0049$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 135,0$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 2 do projektowanego rowu przydrożnego nr 3 (w km 0+213,80 projektowanej drogi)
4. ze zlewni nr 4 obejmującej działkę nr ewid. 283/4 obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, z odcinka od km 0+182,10 do km 0+213,80 projektowanej drogi, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,025$, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,153$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0034$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 91,80$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 3 do projektowanego rowu przydrożnego nr 3 (w km 0+182,10 projektowanej drogi)
5. ze zlewni nr 5 obejmującej działkę nr ewid. 283/4 obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, z odcinka od km 0+150,47 do km 0+182,10 projektowanej drogi, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,025$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,153$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,0034$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 91,80$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 4 do projektowanego rowu przydrożnego nr 3 (w km 0+150,47 projektowanej drogi),
6. ze zlewni nr 6 obejmującej działki nr ewid. 264/4, 282/1, 282/4, 283/1, 283/4 obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, z odcinka od km 0+110,00 do km 0+273,50 projektowanej drogi, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 1,0$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,1$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,022$ m³/s, $Q_{śr/rok} = 600,0$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 5 do projektowanego zbiornika wsiąkowo-odparowującego nr 1 (w km 0+083,00 projektowanej drogi),
7. ze zlewni nr 7 obejmującej działki nr ewid. 264/4, 282/1, 282/4, 283/1 i 283/4, obręb 0008 Niechorz w m. Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński,

województwo kujawsko-pomorskie, o powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 1,0$ ha, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 0,1$ ha, w ilości $Q_{max/s} = 0,022$, $Q_{sr/rok} = 600,0$ m³/rok, projektowanym wylotem nr 6 do istniejącego rowu przydrożnego, nadmiaru wód opadowych lub roztopowych z projektowanego zbiornika wsiąkowo-odparowującego, w ramach inwestycji pt. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie od km 0+050,08 do km 0+342,37 (droga wojewódzka nr 241)”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: **zz-chojnice@wody.gov.pl**.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Z-CA DYREKTORA

Mariusz Nierebiński

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>
2. aa. /OH/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
2. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.